

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Výrobce:

Sentera Europa NV
Duitslandstraat 9
BE-9140 Temse

Tel. +32 3 771 36 51
info@sentera.eu

tímto na vlastní odpovědnost prohlašuje, že pokud jsou výrobky:

DSCDG0-4 — Potrubní čidlo CO₂

instalovány, udržovány a používány v aplikacích, pro které byly navrženy, a v souladu s příslušnými instalačními normami a pokyny výrobce, splňují ustanovení následující příslušné evropské harmonizační legislativy, je-li relevantní:

Nařízení vlády č. 118/2016 Sb. (Směrnice EP a R 2014/35/EU) o technických požadavcích na zařízení nízkého napětí

EN 60529:2019	Stupně ochrany krytem (krytí - IP kód)
EN 60730-1:2022	Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 1: Obecné požadavky

Nařízení vlády č. 117/2016 Sb. (Směrnice EP a R 2014/30/EU) o elektromagnetické kompatibilitě

EN 61326-1:2021	Elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Požadavky na EMC - Část 1: Všeobecné požadavky
EN 61326-2-3:2021	Elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Požadavky na EMC - Část 2-3: Konkrétní požadavky - Zkušební konfigurace, provozní podmínky a funkční kritéria pro vysílače/přijímače za podmínek integrovaného a/nebo vzdáleného signálu
EN 61326-2-5:2021	Elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Požadavky na EMC - Část 2-5: Konkrétní požadavky - Zkušební konfigurace, provozní podmínky a funkční kritéria pro zařízení sběrnice pole s rozhraním v souladu s IEC 61784-1

Směrnice EP a R 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ)

Delegovaná směrnice Komise (EU) 2015/863 ze dne 31. března 2015 (RoHS 3), kterou se mění příloha II směrnice 2011/65/EU Evropského parlamentu a Rady ve vztahu k seznamu omezených látek

EN IEC 63000:2018	Technická dokumentace k posuzování elektrických a elektronických produktů z hlediska omezování nebezpečných látek
-------------------	---

Výrobky mohou být instalovány a udržovány pouze kvalifikovaným personálem v souladu s místními předpisy. Toto prohlášení je platné pouze tehdy, jsou-li zařízení používána a instalována podle montážních pokynů daného výrobku. Výrobky, montáž nebo díl montáže, na něž se toto Prohlášení o shodě vztahuje, nesmí být uvedeny do provozu, dokud zařízení, do kterého mají být začleněny, nebylo označeno za způsobilé v souladu s ustanoveními příslušné směrnice/směrnic. Toto prohlášení je nezbytné pouze tehdy, pokud má být výrobek začleněn do zařízení nebo systému (např. jako bezpečnostní součástka).

Označení CE je připojeno.

Datum vydání:	26. března 2025
Datum revize:	15. října 2025
Místo vydání:	Temse, Belgie



Jos Raskin
Výkonný ředitel