

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Výrobce: Sentera Europa NV
Duitslandstraat 9
BE-9140 Temse

Tel. +32 3 771 36 51
info@sentera.eu

tímto na vlastní odpovědnost prohlašuje, že pokud jsou výrobky:

Řada STRS transformátorové regulátory otáček ventilátorů

instalovány, udržovány a používány v aplikacích, pro které byly navrženy, a v souladu s příslušnými instalačními normami a pokyny výrobce, splňují ustanovení následující příslušné evropské harmonizační legislativy, je-li relevantní:

Nařízení vlády č. 118/2016 Sb. (Směrnice EP a R 2014/35/EU) o technických požadavcích na zařízení nízkého napětí

- | | |
|---------------------|---|
| EN 60335-1:2012 | Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely. Část 1: Všeobecné požadavky
Změny AC:2014, A11:2014, A13:2017, A1:2019, A14:2019 a A2:2019 k EN 60335-1:2012 |
| EN IEC 61558-1:2019 | Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a jejich kombinací - Část 1: Obecné požadavky a zkoušky |

Nařízení vlády č. 117/2016 Sb. (Směrnice EP a R 2014/30/EU) o elektromagnetické kompatibilitě

- | | |
|-------------------|---|
| EN 61000-6-2:2005 | Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 6-2: Kmenové normy - Odolnost pro průmyslové prostředí Změna AC: 2005 k EN 61000-6-2:2005 |
| EN 61000-6-3:2007 | Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 6-3: Kmenové normy - Emise - Prostorové obytné, obchodní a lehkého průmyslu Změny A1:2011 a AC: 2012 k EN 61000-6-3:2007 |
| EN 60730-1:2011 | Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 1: Obecné požadavky |


Směrnice EP a R 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ)

Nařízení vlády č. 481/2012 Sb. (Směrnice EP a R 2011/65/EU) o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních

Výrobky mohou být instalovány a udržovány pouze kvalifikovaným personálem v souladu s místními předpisy. Toto prohlášení je platné pouze tehdy, jsou-li zařízení používána a instalována podle montážních pokynů daného výrobku. Výrobky, montáž nebo díl montáže, na něž se toto Prohlášení o shodě vztahuje, nesmí být uvedeny do provozu, dokud zařízení, do kterého mají být začleněny, nebylo označeno za způsobilé v souladu s ustanoveními příslušné směrnice/směrnic. Toto prohlášení je nezbytné pouze tehdy, pokud má být výrobek začleněn do zařízení nebo systému (např. jako bezpečnostní součástka).

Označení CE je připojeno.

Datum vydání: 2. listopadu 2016
Datum revize: 8. května 2025
Místo vydání: Temse, Belgie



Jos Raskin
Výkonný ředitel