

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСВИЯ ТРЕБОВАНИЕМ ЕС

Производитель: Sentera Europa NV
Duitslandstraat 9
BE-9140 Temse

Tel. +32 3 771 36 51
info@sentera.eu

Заявляем под исключительную ответственность, что:

STRA- серии трансформаторные регуляторы скорости вентилятора

При установке, техническом обслуживании и использовании в приложениях, для которых они были разработаны, и в соответствии монтажными стандартами установки и инструкциями изготовителя, соответствуют положениям следующего соответствующего законодательства Европейского Союза, где это применимо:

Низкое напряжение (LVD) Директива 2014/35 / ЕС

- EN 60335-1:2012 Бытовые и аналогичные электрические приборы - Безопасность - Часть 1: Общие требования
Формулировка A11: 2014 и AC: 2014 EN 603351: 2012
- EN 61558-1:2005 Безопасность силовых трансформаторов, блоков питания, реакторов и аналогичных изделий - Часть 1: Общие требования и испытания
Формулировка AC: 2006 и A1: 2009 по EN 61558-1: 2005

Электромагнитная совместимость (ЭМС) Директива 2014/30 / ЕС

- EN 61000-6-2:2005 Электромагнитная совместимость (ЭМС) - Часть 6-2: Общие стандарты – помехоустойчивость промышленной среды
Формулировка ACT: 2005 по EN 61000-6-2: 2005
- EN 61000-6-3:2007 Электромагнитная совместимость (ЭМС) - Часть 6-3: Общие стандарты - стандарт выбросов для жилых, коммерческих и легких промышленных условиях
Формулировка A1: 2011 и AC: 2012 по EN 61000-6-3: 2007
- EN 60730-1:2011 Автоматическое управление для бытового и аналогичного назначения - Часть 1: Общие требования

Директива WEEE 2012/19 / ЕС - Отходы электрического и электронного оборудования

Директиве RoHS 2011/65 / ЕС - ограничение использования некоторых вредных веществ в электрическом и электронном оборудовании

Продукты должны быть установлены и обслуживаться только квалифицированным персоналом, в соответствии с местными правилами. Данная декларация действительна только тогда, когда эти устройства работают и установлены в соответствии с инструкциями по монтажу продукта. Продукты, сборки или сборочный узел, охватываемых настоящей Декларации соответствия не должны быть введены в эксплуатацию до того как машины, в которую он должен быть введён, были объявлены в соответствии с положениями действующей Директив (вы). Это утверждение необходимо только тогда, когда продукт должен быть введён в (например, компонент безопасности машины или системы)

Маркируется знакам CE

Дата выпуска: ноября 2-ого: в 2016 году.

Место выдачи: Temse, Бельгия

Jos Raskin
Главный управляющий

